

	Παραλλαγή Α	Παραλλαγή Β	Παραλλαγή Γ	Παραλλαγή Δ
Αγωγός ΑΦ				
Διάμετρος (cm)	20	20	20	20
Κλίση (%)	1.5	1.4	1.3	1.2
Αρχικό βάθος ροής (cm)	8.2	8.3	8.4	8.5
Τελικό βάθος ροής (cm)	8.2	8.3	8.4	8.5
Αγωγός ΒΦ				
Διάμετρος (cm)	25	30	35	40
Κλίση (%)	1.0	0.8	0.7	0.5
Αγωγός ΦΕ				
Διάμετρος (cm)	30	35	40	45
Κλίση (%)	0.8	0.8	0.8	0.8
Αρχικό βάθος ροής (cm)	14.8	16.0	17.2	18.4
Τελικό βάθος ροής (cm)	20.2	22.0	23.8	25.6
Συντελεστής Manning	0.015			
Αγωγός ΑΦ				
Παροχή πλήρωσης (m3/s)	0.035	0.034	0.032	0.031
y/D	0.41	0.42	0.42	0.43
Q/Q0	0.260	0.265	0.265	0.270
Παροχή 11:00 (m3/s)	0.009	0.009	0.009	0.008
Παροχή 12:00 (m3/s)	0.009	0.009	0.009	0.008
Αγωγός ΦΕ				
Παροχή πλήρωσης (m3/s)	0.075	0.113	0.161	0.221
y/D	0.49	0.46	0.43	0.41
Q/Q0	0.40	0.35	0.30	0.26
Παροχή 11:00 (m3/s)	0.030	0.040	0.048	0.057
y/D	0.67	0.63	0.60	0.57
Q/Q0	0.66	0.60	0.55	0.48
Παροχή 12:00 (m3/s)	0.049	0.068	0.089	0.106
Αγωγός ΒΦ (qBΦ = qΦΕ - qΑΦ)				
Παροχή 11:00 (m3/s)	0.021	0.031	0.040	0.049
Παροχή 12:00 (m3/s)	0.040	0.059	0.080	0.098
Ποσοστό παρασιτικών	0.931	0.922	1.013	0.991
Έλεγχος αγωγού ΒΦ (ερώτημα για ΑΥΕ)				
Παροχή πλήρωσης (m3/s)	0.052	0.075	0.106	0.128
Ταχύτητα πλήρωσης (m/s)	1.050	1.060	1.099	1.016
Q/Q0	0.78	0.79	0.76	0.77
y/D	0.75	0.76	0.74	0.74
y/D,max (παλιός αγωγός)	0.80	0.80	0.80	0.80
V/V0	0.98	0.98	0.98	0.98
Ταχύτητα (m/s)	1.029	1.039	1.077	0.995
V<Vmax	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
V0,min	0.54	0.54	0.54	0.54
V0>V0,min	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE